BOSCH

Compress 3000 AWP

CS3000AWP 59 S

8738213993

Üründe uygulanabilir oldukları sürece, aşağıda belirtilen verilerde (AT) 811/2013 ve (AT) 813/2013 sayılı düzenlemelerin gereklilikleri esas alınmıştır.

Ürün verileri	Sembol	Ölçü birimi	8738213993
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı			A+
Enerji verimliliği sınıfı (düşük sıcaklık uygulaması)			A+
Nominal ısıl güç (ılıman iklim koşulları)	Prated	kW	63
Nominal ısıl güç (düşük sıcaklık uygulaması, ılıman iklim koşulları)	Prated	kW	59
Mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliği (ılıman iklim koşulları)	η_S	%	123
Mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliği (düşük sıcaklık uygulaması, ılıman iklim koşulları)	η_S	%	164
Yıllık enerji tüketimi (ılıman iklim koşulları)	Q_{HE}	kWh	40478
Yıllık enerji tüketimi (düşük sıcaklık uygulaması, ılıman iklim koşulları)	Q_{HE}	kWh	28792
Ses gücü seviyesi, iç ortam	L_{WA}	dB	-
Parçaların birleştirilmesi, kurulum veya bakım (yapılabilmesi halinde) sırasında alınması gereken tedbirler: bkz. teknik dokümantasyonlar			
Nominal ısıl güç (soğuk iklim koşulları)	Prated	kW	63
Nominal ısıl güç (düşük sıcaklık uygulaması, soğuk iklim koşulları)	Prated	kW	54
Nominal ısıl güç (sıcak iklim koşulları)	Prated	kW	64
Nominal ısıl güç (düşük sıcaklık uygulaması, sıcak iklim koşulları)	Prated	kW	71
Mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliği (soğuk iklim koşulları)	η_S	%	109
Mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliği (düşük sıcaklık uygulaması, soğuk iklim koşulları)	η_S	%	145
Mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliği (sıcak iklim koşulları)	η_S	%	154
Mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliği (düşük sıcaklık uygulaması, sıcak iklim koşulları)	η_S	%	208
Yıllık enerji tüketimi (soğuk iklim koşulları)	Q_{HE}	kWh	55405
Yıllık enerji tüketimi (düşük sıcaklık uygulaması, soğuk iklim koşulları)	Q_{HE}	kWh	36277
Yıllık enerji tüketimi (sıcak iklim koşulları)	Q_{HE}	kWh	21759
Yıllık enerji tüketimi (düşük sıcaklık uygulaması, sıcak iklim koşulları)	Q_{HE}	kWh	18041
Açık alanlarda ses gücü seviyesi	L_{WA}	dB	71
Hava/su ısı pompası			Evet
Su/su ısı pompası			Hayır
Antifrizli akışkan/su ısı pompası			Hayır
Düşük sıcaklık ısı pompası			Hayır
İlave ısıtıcı donanımı mevcut mu?			Hayır
Isı pompalı kombi cihaz			Hayır
Entegre sıcaklık kontrolörü için ek bilgi			
Termostatın sınıfı			II
Mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliğine termostat katkısı		%	2,0
20 °C oda havası sıcaklığında ve Tj dış hava sıcaklığında kısmi yük için ısıtma işletmesindeki güç			
Tj = - 7 °C (ılıman iklim koşulları)	Pdh	kW	51,5
Tj = + 2 °C (ılıman iklim koşulları)	Pdh	kW	31,1
Tj = + 7 °C (ılıman iklim koşulları)	Pdh	kW	40,3
Tj = + 12 °C (ılıman iklim koşulları)	Pdh	kW	34,2
Tj = Bivalent sıcalığı (ılıman iklim koşulları)	Pdh	kW	53,0
Tj = Çalışma sınır değeri sıcaklığı (ılıman iklim koşulları)	Pdh	kW	48,6
Hava/su ısı pompaları için: Tj = - 15 °C (TOL < - 20 °C olduğunda) (soğuk iklim koşulları)	Pdh	kW	42,9
Bivalent sıcalığı (ılıman iklim koşulları)	T_{biv}	°C	-6
Bivalent sıcalığı (sıcak iklim koşulları)	T_{biv}	°C	2

Yazdırma sırasındaki veriler. En son sürüm Internet'te mevcuttur.

BOSCH

Compress 3000 AWP

CS3000AWP 59 S

8738213993

Ürün verileri	Sembol	Ölçü birimi	8738213993
Döngüsel aralıklı ısıtma işletmesinde güç (ılıman iklim koşulları)	Pcych	kW	-
Azaltma faktörü			-
Tj azaltma faktörü = - 7 °C	Cdh		0,9
20 °C oda havası sıcaklığında ve Tj dış hava sıcaklığında kısmi yük için belirtilen güç değeri veya ısıtma değeri			
Tj = - 7 °C (ılıman iklim koşulları)	COPd		1,92
Tj = - 7 °C (ılıman iklim koşulları)	PERd	%	-
Tj = + 2 °C (ılıman iklim koşulları)	COPd		3,09
Tj = + 2 °C (ılıman iklim koşulları)	PERd	%	-
Tj = + 7 °C (ılıman iklim koşulları)	COPd		4,34
Tj = + 7 °C (ılıman iklim koşulları)	PERd	%	-
Tj = + 12 °C (ılıman iklim koşulları)	COPd		5,96
Tj = + 12 °C (ılıman iklim koşulları)	PERd	%	-
Tj = Bivalent sıcalığı (ılıman iklim koşulları)	COPd		1,98
Tj = Bivalent sıcalığı (ılıman iklim koşulları)	PERd	%	-
Tj = Çalışma sınır değeri sıcaklığı (ılıman iklim koşulları)	COPd		1,56
Tj = Çalışma sınır değeri sıcaklığı (ılıman iklim koşulları)	PERd	%	-
Hava/su ısı pompaları için: Tj = - 15 °C (TOL < - 20 °C olduğunda) (soğuk iklim koşulları)	COPd		1,52
Hava/su ısı pompaları için: Tj = - 15 °C (TOL < - 20 °C olduğunda) (soğuk iklim koşulları)	PERd	%	-
Hava/su ısı pompaları için: Çalışma sınır değeri sıcaklığı	TOL	°C	-20
Döngüsel aralıklı işletmede güç (ılıman iklim koşulları)	COPcyc		-
Döngüsel aralıklı işletmede güç	PERcyc	%	-
Isıtma suyu çalışma sıcaklığı sınır değeri	WTOL	°C	60
Çalışmaya hazır olma durumu hariç diğer çalışma modlarında akım tüketimi			
Kapalı durumu	P_{OFF}	kW	0,110
Termostat Kapalı	P_{TO}	kW	0,200
Hazır bekleme durumunda	P_{SB}	kW	0,110
Krank gövdesi ısıtıcısında çalışma durumu	P_{CK}	kW	0,010
İlave ısıtıcı			
İlave ısıtma cihazı nominal ısıtma kapasitesi	Psup	kW	14,0
Enerji beslemesi şekli			Elektronik
Diğer kalemler			
Güç kontrolü			Değiştirilebilir
Azot emisyonu (sadece gaz veya sıvı yakıt için)	NO_x	mg/kWh	-
Hava/su ısı pompaları için: Nominal hava debisi, dış		m^3/h	11
Antifrizli akışkan/su ısı pompaları için: Antifrizli akışkan nominal debisi, dış eşanjör		m^3/h	-

Kurulum ve bakım, geri dönüşüm ve/veya imha ile ilgili diğer önemli bilgiler kurulum ve kullanım talimatlarında açıklanmıştır. Montaj ve kullanma kılavuzlarını okuyun ve sunulan talimatlara uyun.

BOSCH

Compress 3000 AWP

CS3000AWP 59 S

8738213993

Sistem bilgi formu: Üründe uygulanabilir oldukları sürece, aşağıda belirtilen verilerde (AT) 811/2013 sayılı düzenlemenin gereklilikleri esas alınmıştır.

Bu bilgi formunda belirtilen ürün grubu için enerji verimliliği, ürün grubu binaya monte edildikten sonra söz konusu gerçek enerji verimliliğinden, gerçek enerji verimliliğini ayrıca dağıtım sistemindeki ısı kaybı ve binanın boyutuna ve özelliklerine bağlı olarak ürünlerin boyutları gibi başka faktörler etkilediğinden dolayı farklılık gösterebilir.

Oda ısıtma enerji verimliği hesaplaması bilgileri			
I	Öncelikli ısıtma cihazı oda ısıtma enerji verimliliği değeri	123	%
II	Bir birleşik ısıtma tes. öncelikli ve ilave ısıtıcı ısıtma kapasitesi ağırlıklarında faktörü	0,00	–
III	294/(11 · Prated) matematik ifadesinin değeri	0,31	–
IV	115/(11 · Prated) matematik ifadesinin değeri	0,12	–
V	Sıcak ve ılıman iklimde mevsime bağlı oda ısıtma enerji verimliği arasındaki fark	14	%
VI	Sıcak ve ılıman iklimde mevsime bağlı oda ısıtma enerji verimliği arasındaki fark	31	%

Isı pompası mevsime bağlı oda ısıtma enerji verimliliği **I** = **1** 123 **%**

Termostat (termostat bilgi formu) **+** **2** 2,0 **%**

Sınıf: I = %1, II = %2, III = %1,5, IV = %2, V = %3, VI = %4, VII = %3,5, VIII = %5

İlave ısıtma kazanı (ısıtma kazanı bilgi formu) (- – **I**) x **II** = **-** **3** - **%**

Mevsime bağlı oda ısıtma enerji verimliliği (%)

Gün.ene. katkısı (**III** x - + **IV** x -) x 0,45 x (- /100) x - = **+** **4** - **%**

(Güneş ener. bilgi formu)

Kolektör boyutu (m^2)

Tank hacmi (m^3)

Kolektör verimi (%)

Tank sınıfı: A^+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Birl. ısıtma sis. mevsime bağlı oda ısıtma enerji verimliliği

– Ilıman iklimde: **5** 125 **%**

Ilıman iklimde birl. ısıtma sistemi mevsime bağlı oda ısıtma enerji verimliliği sınıfı

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A^+ ≥ 98 %, A^{++} ≥ 125 %, A^{+++} ≥ 150 %

A^{++}

Mevsime bağlı oda ısıtma enerji verimliliği

– Soğuk iklimde: **5** 125 – **V** = 111 **%**

– Sıcak iklimde: **5** 125 + **VI** = 156 **%**