

— Sempre collegato
Her zaman bağlı
Πάντα συνδεδεμένο

- - Accessori
Aksesuar parçası
Πρόσθιτο εξάρτημα

Collegato di fabbrica
Teslimattan itibaren
bağlı
Εργοστασιακά
συνδεδεμένο

E21.B11
E21.B12
E31.RM1
TM1-5
E11.T1
E10.T2
E41.T3
E11.TT.T5
E11.TT.P1


SW deve essere in
posizione "Term"
nel
primo e ultimo PCB
per il bus CAN.
SW, CAN-BUS için birinci
ve sonuncu PCB'de "Term"
pozisyonunda olmalıdır.
Ο διακόπτης πρέπει να
βρίσκεται στη θέση "Term"
στην πρώτη και στην
τελευταία πλακέτα PCB
για το διάυλο CAN.

E11.TT
E12.TT.P1
E12.TT.T5
E12.T1
E12.B12
E12.B11
E31.RM1
TM1-5

IOB-A
EVU
Tariff control
Questi collegamenti solo per tempo di
blocco Germania (spennigno EVU).
Bu bağlantılar, sadece Almanya'daki engellemeye
süresi içindir (EVU kapatması).
Αυτές οι συνδέσεις ισχύουν μόνο για χρόνο αποκοπής Γερμανίας
(apenevropoīηση από την επιχείρηση ηλεκτρισμού).


Frigo-Light

Posizione interruttore per
scheda PAC-IF.
PAC-IF kartı için şalter pozisyonu.
Θέση διακόπτη για κάρτα PAC-IF.



Controllare se non c'è il ponticello.
Se sì, rimuovere il Jumper CNS2.
Köprülenmemiş olduğunu kontrol edin.
Evet ise, CNS2 Jumper'i çıkarın.
Ελέγχετε αν δεν έχει γεφυρωθεί.
Av vai, αφαιρέστε το βραχυκυκλωτήρα CNS2.

Main Board IOB-A




Accessorio non contenuto
nel Frigo-Box.
Aksesuar, Frigo-Box teslimat
kapsamına dahil değildir.
Ο πρόσθετος εξοπλισμός δεν
περιλαμβάνεται στο Frigo-Box.

E71.E1.E1

E71.E1.E1

E21.Q21

E11.G1




E11.G1

E21.Q21

E11.G1

E21.Q21



E11.G1

E21.Q21

E11.G1

E11.TT

E12.TT.P1

E12.TT.T5

E12.T1

E12.B12

E12.B11

E31.RM1

TM1-5

IOB-A

EVU

Tariff control

Questi collegamenti solo per tempo di
blocco Germania (spennigno EVU).
Bu bağlantılar, sadece Almanya'daki engellemeye
süresi içindir (EVU kapatması).

Autές οι συνδέσεις ισχύουν μόνο για χρόνο αποκοπής Γερμανίας
(apenevropoīηση από την επιχείρηση ηλεκτρισμού).

Table 1

Modello Frigo-Light Frigo-Light modeli Μοντέλο Frigo-Light	8/16
Alimentazione elettrica Elektrik besleme Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	1N~ 50 Hz ~230V
Amperaggio Akım gücü Ενταση ρεύματος	10 A

Per l'uscita E71.E1.E1 osservare: la potenza max. relè è 150W carico ohmico 5A all'inserzione
e 3A alla disinserzione. Potenze superiori devono essere collegate con un relè separato (accessorio).

E71.E1.E1 çıkışı için dikkate alınması gereken husus: Maksimum röle gücü 150 W'tır, ohmik olarak
çalıştırma sırasında 5 A ve kapatma sırasında 3 A. Daha büyük güçler, ayrı bir röle ile
engellenmelidir (aksesuar).

Για την έξοδο E71.E1.E1 παρακαλούμε προσέξτε το εξής: η μέγιστη ισχύς ρελέ είναι 150W ωμική
αντίσταση 5A κατά την ενεργοποίηση και 3A κατά την απενεργοποίηση. Μεγαλύτερες τιμές ισχύος
πρέπει να συνδέονται με ξεχωριστό ρελέ (πρόσθετος εξοπλισμός).

Table 2

Modello apparecchio esterno Açık alan cihazı modeli Μοντέλο εξωτερικής συσκευής	Spira 8 ODU 7,5	Spira 11 ODU 10	Spira 14 s ODU 11 s	Spira 14 t ODU 11 t	Spira 16 s ODU 12 s	Spira 16 t ODU 12 t
Alimentazione elettrica Elektrik besleme Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	1N~ 50 Hz ~230V	1N~ 50 Hz ~230V	1N~ 50 Hz ~230V	3N~ 50 Hz ~400V	1N~ 50 Hz ~230V	3N~ 50 Hz ~400V
Amperaggio Akım gücü Ενταση ρεύματος	25 A	32 A	32A	16 A	40A	16 A

IOB-A

E21.B11:

Ingresso esterno 1
Harici giriş 1

E21.B12:

Eξωτερική είσοδος 1
Ingresso esterno 2

E31.RM1.TM1:

Sensore del punto di rugiada (max. 5 pezzi)
Çıylenme noktası sensörü (maks. 5 adet)

E11.T1:

Aισθητήρας υγρασίας (έως 5 τεμάχια)
Sonda manda

E10.T2:

Gidi suyu sıcaklık sensörü
Aισθητήρας προσαγωγής

E41.T3:

Sonda temperatura esterna
Diş hava sıcaklık sensörü

E11.TT.T5:

Aισθητήρας θερμοκρασίας (έως 5 τεμάχια)
Sonda della temperatura dell'acqua calda sanitaria

E11.TT.P1:

Boiler sensörü
Aισθητήρας θερμοκρασίας χώρου

E71.E1.F21:

Sonda di temperatura ambiente analoga
Oda sıcaklığı sensörü

E11.E1.F21:

Analogue sıcaklık sensörü LED'i
Aισθητήρας θερμοκρασίας χώρου LED

E71.E1.E1:

Allarme riscaldatore aggiuntivo (~230V input)
Ek ıstıci alarmı (~230V input)

E21.Q21:

Συναρμός πρόσθετο θερμαντήρα (~230V input)
'Εναρξη λειτουργίας πρόσθετου θερμαντήρα

E11.G1:

Valvola a 3 vie
3 yolu vana

E11.G1:

Trıodlu balbıda

E11.G1:

Pompa circ. circuito riscald.
Isıtma devresi pompası

E11.G1:

Kukloforptής κυκλώματος θέρμανσης

Outdoor unit

SW8

On
3
2
1Controller Board
PUHZ-RPXXXX

X1

230V 1N~
230V 1N~

E11.Q11

Spira 8
Spira 11

E41.G6

Spira 14
Spira 16

E12.Q11

Spira 14
Spira 16

E21.E112

Spira 16
Spira 16

E11.TT

Interruttore principale lato ad opera del
committente
Kurulum yerindeki ana şalter

E11.TT

Genikós diakóptης με ευθύνη του πελάτη

E11.TT

Fusibili Frigo-Light
Frigo-Light sigortaları
Ασφáλieis Frigo-Light

E11.TT

E11.TT

Fusibili per apparecchio esterno
Açık alan cihazı için sigortalar
Ασφáλieis για εξωτερική συσκευή

E11.TT

Vedere Tab. 2
Bkz. Tablo 2
Bλέπε πίν. 2

E11.TT

E11.TT

E12.TT.P1:

Sonda ambiente bus CAN, accessorio
CAN-BUS oda sensörü, aksesuar

E12.TT.T5:

Aισθητήρας χώρου CAN-BUS, πρόσθετος εξοπλισμός

E12.TT.T5:

Sonda ambiente a LED
Aισθητήρας χώρου LED

E12.TT.T5:

Sonda di temperatura ambiente analogica.
circuito di riscaldamento 2

E12.TT.T5: