BOSCH

Vent 5000 C

V5001C 450

7738113928

Jei taikoma gaminiui, tai žemiau esantys duomenys yra pateikti remiantis Direktyvų (ES) 1253/2014 ir (EU) 1254/2014 reikalavimais.

Gaminio parametrai	Simbolis	Vienetas	7738113928
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) esant vidutinėms klimato sąlygoms		kWh/(m²a)	-43,5
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) esant šaltoms klimato sąlygoms		kWh/(m²a)	-82,9
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) esant šiltoms klimato sąlygoms		kWh/(m²a)	-18,3
Energijos vartojimo efektyvumo klasė esant vidutinėms klimato sąlygoms			A+
Energijos vartojimo efektyvumo klasė esant šaltoms klimato sąlygoms			A+
Energijos vartojimo efektyvumo klasė esant šiltoms klimato sąlygoms			E
Dvikryptis vėdinimo įrenginys			taip
Ventiliatoriaus pavaros tipas		Tolydžiojo reguliavimo pavara	
Šilumos atgavimo sistemos tipas		Rekuperacinė	
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	η_t	%	90
Didžiausias srautas	V	m³/h	450
Elektrinė įėjimo galia, esant didžiausiam srautui		W	159
Garso galios lygis	L_{WA}	dB	50
Atskaitos srautas	V_{ref}	m³/s	0,088
Atskaitos slėgio skirtumas	Δp_{ref}	Pa	50
Savitoji įėjimo galia		W/(m³/h)	0,22
Valdiklio faktorius			0,65
Vėdinimo valdymas		Vietinis paklausos valdiklis	
Maksimalus vidinio nuotėkio lygis		%	0,5
Maksimalus išorinio nuotėkio lygis		%	0,4
Perdavimo greitis		%	-
Dvikrypčių vėdinimo įrenginių be ortakių oro maišymosi lygis		%	-
Filtro optinio įspėjamojo pranešimo padėtis		Įrenginys ir nuotolinis valdymas	
Filtro optinio įspėjamojo pranešimo aprašymas		Žr. su gaminiu pateiktą techninę dokumentaciją. La sostituzione regolare del filtro è importante per garantire le prestazioni e l'efficienza energetica dell'impianto.	
Išankstinio montavimo/išardymo instrukcijų interneto adresas		www.bosch-thermotechnology.com	
Oro srauto jautrumas slėgio pokyčiams esant -20 Pa		%	-
Oro srauto jautrumas slėgio pokyčiams esant +20 Pa		%	-
Nelaidumas orui iš vidaus arba iš išorės		m³/h	-
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis 100 m² grindų ploto		kWh	161
Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis esant vidutinėms klimato sąlygoms 100 m²		kWh	4685
Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis esant šiltoms klimato sąlygoms 100 m²		kWh	2119
Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis esant šaltoms klimato sąlygoms 100 m²		kWh	9165
Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys			taip