

Compress

6000 13 LW

8738204766

For så vidt som det er relevant for produktet, er følgende angivelser baseret på krav i forordningerne (EU) 811/2013 og (EU) 813/2013.

| Produktdata | Symbol | Enhed | 8738204766 |
|---|-----------|-------|------------|
| energieffektivitetsklasse | | | A++ |
| energieffektivitetsklasse (lavtemperaturanvendelse) | | | A++ |
| nominel nytteeffekt (gennemsnitlige klimaforhold) | Prated | kW | 13 |
| nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) | Prated | kW | 14 |
| årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (gennemsnitlige klimaforhold) | η_s | % | 140 |
| årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) | η_s | % | 187 |
| årligt energiforbrug (gennemsnitlige klimaforhold) | Q_{HE} | kWh | 7282 |
| årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) | Q_{HE} | kWh | 5937 |
| lydeffektniveau inde | L_{WA} | dB | 49 |
| Specifikke forholdsregler, der skal træffes ved sammenbygning, montering eller vedligeholdelse (hvis relevant): se den tekniske dokumentation | | | |
| nominel nytteeffekt (koldere klimaforhold) | Prated | kW | 13 |
| nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold) | Prated | kW | 14 |
| nominel nytteeffekt (varmere klimaforhold) | Prated | kW | 13 |
| nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold) | Prated | kW | 14 |
| årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (koldere klimaforhold) | η_s | % | 143 |
| årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold) | η_s | % | 191 |
| årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (varmere klimaforhold) | η_s | % | 140 |
| årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold) | η_s | % | 189 |
| årligt energiforbrug (koldere klimaforhold) | Q_{HE} | kWh | 8494 |
| årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold) | Q_{HE} | kWh | 6919 |
| årligt energiforbrug (varmere klimaforhold) | Q_{HE} | kWh | 4685 |
| årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold) | Q_{HE} | kWh | 3805 |
| lydeffektniveau ude | L_{WA} | dB | - |
| luft-vand-varmepumpe | | | nej |
| vand-vand-varmepumpe | | | nej |
| brine-vand-varmepumpe | | | ja |
| lavtemperaturvarmepumpe | | | nej |
| udstyret med supplerende forsyningsanlæg? | | | ja |
| varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning | | | nej |
| Yderligere oplysninger til integreret temperaturregulator | | | |
| klasse for temperaturstyring | | | III |
| temperaturstyringens andel af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning | | % | 1,5 |
| angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj | | | |
| Tj = - 7 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | Pdh | kW | 12,0 |
| Tj = + 2 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | Pdh | kW | 12,4 |
| Tj = + 7 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | Pdh | kW | 12,6 |
| Tj = + 12 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | Pdh | kW | 12,8 |
| Tj = bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold) | Pdh | kW | 12,0 |
| Tj = driftsgrænse | Pdh | kW | 11,8 |
| For luft-vand-varmepumper: Tj = - 15 °C (hvis TOL < - 20 °C) | Pdh | kW | - |
| bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold) | T_{biv} | °C | -7 |
| bivalenttemperatur (varmere klimaforhold) | T_{biv} | °C | 4 |
| cyklusintervalydelse for opvarmning (gennemsnitlige klimaforhold) | Pcych | kW | - |

Data på udskrivningstidspunktet. Seneste version tilgængelig på Internettet.

Compress

6000 13 LW

8738204766

| Produktdata | Symbol | Enhed | 8738204766 |
|--|--------------------|-------------------|------------|
| koeficient for effektivitetstab | | | - |
| koeficient for effektivitetstab T _j = - 7 °C | Cdh | | 1,0 |
| angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for delast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på T_j | | | |
| T _j = - 7 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | COPd | | 3,14 |
| T _j = - 7 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | PERd | % | - |
| T _j = + 2 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | COPd | | 3,65 |
| T _j = + 2 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | PERd | % | - |
| T _j = + 7 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | COPd | | 4,04 |
| T _j = + 7 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | PERd | % | - |
| T _j = + 12 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | COPd | | 4,48 |
| T _j = + 12 °C (gennemsnitlige klimaforhold) | PERd | % | - |
| T _j = bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold) | COPd | | 3,14 |
| T _j = bivalenttemperatur | PERd | % | - |
| T _j = driftsgrænse | COPd | | 2,98 |
| T _j = driftsgrænse | PERd | % | - |
| For luft-vand-varmepumper: T _j = - 15 °C (hvis TOL < - 20 °C) | COPd | | - |
| For luft-vand-varmepumper: T _j = - 15 °C (hvis TOL < - 20 °C) | PERd | % | - |
| For luft-vand-varmepumper: Driftsgrænse | TOL | °C | - |
| cyklusintervalydelse for opvarmning (gennemsnitlige klimaforhold) | COP _{cyc} | | - |
| cyklusintervalydelse for opvarmning | PER _{cyc} | % | - |
| temperaturgrænse for vandopvarmning | WTOL | °C | 62 |
| elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand | | | |
| slukket tilstand | P _{OFF} | kW | 0,006 |
| termostat fra-tilstand | P _{TO} | kW | 0,000 |
| i standbytilstand | P _{SB} | kW | 0,006 |
| krumtaphusopvarmningstilstand | P _{CK} | kW | 0,000 |
| supplerende forsyningsanlæg | | | |
| Nominel ydelse for supplerende forsyningsanlæg | P _{sup} | kW | 1,2 |
| energiinputtype | | | el |
| andet | | | |
| ydelsesregulering | | | fast |
| emission af kvælstofilter (kun for gas og olie) | NO _x | mg/kWh | - |
| for luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude | | m ³ /h | - |
| for brine-vand-varmepumper: Nominel brinegennemstrømning, varmeveksler ude | | m ³ /h | 2 |

Yderligere vigtige oplysninger om installation og vedligeholdelse samt genbrug og/eller bortskaffelse er beskrevet i installations- og betjeningsvejledningen. Læs og følg monterings- og betjeningsvejledningerne.

Compress

6000 13 LW

8738204766

Systemdatablad: For så vidt som det er relevant for produktet, er følgende angivelser baseret på krav i forordning (EU) 811/2013.

Den energieffektivitet, som angives på dette datablad for produktgrupperingen, afviger muligvis fra den faktiske energieffektivitet efter installationen i en bygning, eftersom denne påvirkes af andre faktorer, så som varmetab i fordelingssystemet og produktdimensioneringen sammenholdt med bygningens størrelse og egenskaber.

| Angivelser til beregning af årvirkningsgrad ved rumopvarmning | | |
|---|---|--------|
| I | Værdi for årvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til rumopvarmning | 140 % |
| II | Faktor for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende forsyningsanlæg i en pakke | 0,00 - |
| III | Værdien af det matematiske udtryk $294/(11 \cdot \text{Prated})$ | 2,06 - |
| IV | Værdien af det matematiske udtryk $115/(11 \cdot \text{Prated})$ | 0,80 - |
| V | Differens mellem årvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold | -3 % |
| VI | Differens mellem årvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold | 0 % |

Årvirkningsgraden ved rumopvarmning for varmepumpen **I** = **1** 140 %

Temperaturstyring (fra datablad for temperaturstyringen) + **2** 1,5 %

Klasse: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Supplerende kedel (fra datablad for kedlen) (-) - I) x II = - **3** - %

Årvirkningsgrad ved rumopvarmning (i %)

Bidrag fra solenergi (fra datablad for solvarmekomponent) (III x - + IV x -) x 0,45 x (-) /100) x - = + **4** - %

Solfangerstørrelse (i m²)

Beholderens vandindhold (i m³)

Solfangereffektivitet (i %)

Beholderklasse: A⁺ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Årvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg

- under gennemsnitlige klimaforhold: **5** 142 %

Årvirkningsgraden ved rumopvarmning for pakken med anlæg under gennemsnitlige klimaforhold

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A⁺ ≥ 98 %, A⁺⁺ ≥ 125 %, A⁺⁺⁺ ≥ 150 %

A⁺⁺

Årvirkningsgrad ved rumopvarmning

- under koldere klimaforhold: **5** 142 - V = 145 %

- under varmere klimaforhold: **5** 142 + VI = 142 %