

Suvartojamo energijos kiekio vardinių parametru lentelė

Logatherm

WPL 12 A

8738201982

Šie gaminio parametrai atitinka ES reglamentų 811/2013, 812/2013, 813/2013 ir 814/2013, kuriais papildoma Direktyva 2010/30/ES, reikalavimus.

Gaminio parametrai	Simbolis	Vienetas	8738201982
Oro-vandens šilumos siurblys			taip
Ar yra papildomas šildytuvas?			taip
Vardinis šilumos atidavimas (vidutinės klimato sąlygos)	Prated	kW	13
Vardinis šilumos atidavimas (šaltesnės klimato sąlygos)	Prated	kW	10
Vardinis šilumos atidavimas (šiltesnės klimato sąlygos)	Prated	kW	13
Vardinis šilumos atidavimas (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	Prated	kW	13
Vardinis šilumos atidavimas (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	Prated	kW	14
Vardinis šilumos atidavimas (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	Prated	kW	11
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (vidutinės klimato sąlygos)	η_s	%	124
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (šaltesnės klimato sąlygos)	η_s	%	111
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (šiltesnės klimato sąlygos)	η_s	%	148
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	η_s	%	154
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	η_s	%	137
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	η_s	%	187
Energijos vartojimo efektyvumo klasė			A+
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (naudojimas esant žemai temperatūrai)			A++
Šildymo pajėgumas su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj			
Tj = - 7 °C (vidutinės klimato sąlygos)	Pdh	kW	8,7
Tj = - 7 °C (šaltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	8,9
Tj = - 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	Pdh	kW	9,2
Tj = - 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	9,3
Tj = + 2 °C (vidutinės klimato sąlygos)	Pdh	kW	11,5
Tj = + 2 °C (šaltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	11,7
Tj = + 2 °C (šiltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	11,1
Tj = + 2 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	Pdh	kW	11,9
Tj = + 2 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	11,9
Tj = + 2 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	11,8
Tj = + 7 °C (vidutinės klimato sąlygos)	Pdh	kW	12,6
Tj = + 7 °C (šaltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	12,9
Tj = + 7 °C (šiltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	11,8
Tj = + 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	Pdh	kW	13,0
Tj = + 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	13,1
Tj = + 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	12,8
Tj = + 12 °C (vidutinės klimato sąlygos)	Pdh	kW	15,0
Tj = + 12 °C (šaltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	15,2
Tj = + 12 °C (šiltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	14,8
Tj = + 12 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	Pdh	kW	15,1
Tj = + 12 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	Pdh	kW	15,1

Buderus

Suvartojamo energijos kiekio vardinių parametų lentelė

Logatherm

WPL 12 A

8738201982

Gaminio parametrai	Simbolis	Vienetas	8738201982
T _j = + 12 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	P _{dh}	kW	15,0
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (vidutinės klimato sąlygos)	P _{dh}	kW	9,6
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (šaltesnės klimato sąlygos)	P _{dh}	kW	7,5
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (šiltesnės klimato sąlygos)	P _{dh}	kW	11,3
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	P _{dh}	kW	10,1
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	P _{dh}	kW	7,9
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	P _{dh}	kW	12,2
T _j = ribinė veikimo temperatūra	P _{dh}	kW	5,9
T _j = ribinė veikimo temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai)	P _{dh}	kW	5,6
Oro-vandens šilumos siurblių – T _j = - 15 °C (jei TOL < - 20 °C)	P _{dh}	kW	1,8
Oro-vandens šilumos siurblių – T _j = - 15 °C (jei TOL < - 20 °C) (naudojimas esant žemai temperatūrai)	P _{dh}	kW	7,0
Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (vidutinės klimato sąlygos)	T _{biv}	°C	-4
Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (šaltesnės klimato sąlygos)	T _{biv}	°C	-12
Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (šiltesnės klimato sąlygos)	T _{biv}	°C	2
Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	T _{biv}	°C	-4
Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	T _{biv}	°C	-12
Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	T _{biv}	°C	4
Blogėjimo koeficientas T _j = - 7 °C	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas T _j = + 2 °C	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas T _j = + 7 °C	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas T _j = + 12 °C	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas TOL	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas T _{biv}	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas T _j = - 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai)	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas T _j = + 2 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai)	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas T _j = + 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai)	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas T _j = + 12 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai)	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas TOL (naudojimas esant žemai temperatūrai)	C _{dh}		0,9
Blogėjimo koeficientas T _{biv} (naudojimas esant žemai temperatūrai)	C _{dh}		0,9
Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai T_j			
T _j = - 7 °C	COP _d		2,08
T _j = - 7 °C (šaltesnės klimato sąlygos)	COP _d		2,43
T _j = - 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	COP _d		3,05
T _j = - 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	COP _d		3,28
T _j = + 2 °C (vidutinės klimato sąlygos)	COP _d		3,11
T _j = + 2 °C (šaltesnės klimato sąlygos)	COP _d		3,47
T _j = + 2 °C (šiltesnės klimato sąlygos)	COP _d		2,42

Buderus

Suvartojamo energijos kiekio vardinių parametru lentelė

Logatherm

WPL 12 A

8738201982

Gaminio parametrai	Simbolis	Vienetas	8738201982
T _j = + 2 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	COPd		3,94
T _j = + 2 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	COPd		4,10
T _j = + 2 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	COPd		3,66
T _j = + 7 °C (vidutinės klimato sąlygos)	COPd		4,14
T _j = + 7 °C (šaltesnės klimato sąlygos)	COPd		4,59
T _j = + 7 °C (šiltesnės klimato sąlygos)	COPd		3,22
T _j = + 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	COPd		4,86
T _j = + 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	COPd		4,99
T _j = + 7 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	COPd		4,59
T _j = + 12 °C (vidutinės klimato sąlygos)	COPd		5,18
T _j = + 12 °C (šaltesnės klimato sąlygos)	COPd		5,38
T _j = + 12 °C (šiltesnės klimato sąlygos)	COPd		4,69
T _j = + 12 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	COPd		5,32
T _j = + 12 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	COPd		5,16
T _j = + 12 °C (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	COPd		5,21
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (vidutinės klimato sąlygos)	COPd		2,39
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (šaltesnės klimato sąlygos)	COPd		2,02
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (šiltesnės klimato sąlygos)	COPd		2,68
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	COPd		3,40
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	COPd		2,86
T _j = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	COPd		4,06
T _j = ribinė veikimo temperatūra	COPd		1,56
T _j = ribinė veikimo temperatūra (naudojimas esant žemai temperatūrai)	COPd		2,06
Oro-vandens šilumos siurblių – T _j = - 15 °C (jei TOL < - 20 °C)	COPd		1,78
Oro-vandens šilumos siurblių – T _j = - 15 °C (jei TOL < - 20 °C) (naudojimas esant žemai temperatūrai)	COPd		2,56
Oro-vandens šilumos siurblių – ribinė veikimo temperatūra	TOL	°C	-18
Šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra	WTOL	°C	65
Vartojamoji galia ne aktyviaja veiksmena			
Išjungties veiksmena	P _{OFF}	kW	0,010
Termostato išjungties veiksmena	P _{TO}	kW	0,010
Veikiant budėjimo veiksmena	P _{SB}	kW	0,010
Karterio šildymo veiksmena	P _{CK}	kW	0,000
Papildomas šildytuvas			
Vardinis šilumos atidavimas	P _{sup}	kW	4,1
Vardinis šilumos atidavimas (šaltesnės klimato sąlygos)	P _{sup}	kW	10,2
Vardinis šilumos atidavimas (šiltesnės klimato sąlygos)	P _{sup}	kW	2,1
Vardinis šilumos atidavimas (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	P _{sup}	kW	4,8
Vardinis šilumos atidavimas (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	P _{sup}	kW	10,7
Vardinis šilumos atidavimas (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	P _{sup}	kW	2,5

Buderus

Suvartojamo energijos kiekio vardinių parametru lentelė

Logatherm

WPL 12 A

8738201982

Gaminio parametrai	Simbolis	Vienetas	8738201982
Tiekiamos energijos rūšis			Elektra
Kiti parametrai			
Pajėgumo valdymas			pastovus
Garso galios lygis lauke	L_{WA}	dB	61
Metinis energijos suvartojimas	Q_{HE}	kWh	8243
Metinis energijos suvartojimas (šaltesnės klimato sąlygos)	Q_{HE}	kWh	9245
Metinis energijos suvartojimas (šiltesnės klimato sąlygos)	Q_{HE}	kWh	4699
Metinis energijos suvartojimas (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos)	Q_{HE}	kWh	6927
Metinis energijos suvartojimas (naudojimas esant žemai temperatūrai, šaltesnės klimato sąlygos)	Q_{HE}	kWh	7173
Metinis energijos suvartojimas (naudojimas esant žemai temperatūrai, šiltesnės klimato sąlygos)	Q_{HE}	kWh	4031
Oro-vandens šilumos siurblių – vardinis oro srautas lauke		m ³ /h	4000
Oro-vandens šilumos siurblių – vardinis oro srautas lauke (naudojimas esant žemai temperatūrai)		m ³ /h	4000

Buderus

Suvartojamo energijos kiekio sistemos parametru lentelė

Logatherm

WPL 12 A

8738201982

Šie sistemos parametrai atitinka ES reglamentų 811/2013, 812/2013, 813/2013 ir 814/2013, kuriais papildoma Direktyva 2010/30/ES, reikalavimus.

Šiame duomenų lape nurodytas kombinuotasis produktas galimai skiriasi nuo energijos vartojimo efektyvumo produktą sumontavus pastate, nes efektyvumą veikia kiti veiksniai, pavyzdžiui, šilumos nuostoliai paskirstymo sistemoje ir produktų parametru apskaičiavimas, atsižvelgiant į pastato dydį ir ypatumus.

Energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo apskaičiavimo duomenys			
I	Pirmiausia naudojamo patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo vertė	124	%
II	Komplekto pirmiausia naudojamo ir papildomo šildytuvų šilumos atidavimo svorinis koeficientas	0,00	-
III	Matematinio reiškimo vertė $294/(11 \cdot Prated)$	2,06	-
IV	Matematinio reiškimo vertė $115/(11 \cdot Prated)$	0,80	-
V	Sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo vidutinio ir šaltesnio klimato sąlygomis vertė	13	%
VI	Sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo šiltesnio ir vidutinio klimato sąlygomis vertė	24	%

Šilumos siurblio sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas **I** = **1** 124 %

Temperatūros reguliatorius (iš temperatūros reguliatoriaus duomenų lapo) + **2** 1,5 %

Klasė: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Papildomas šildymo katilas (iš šildymo katilo duomenų lapo) $(\text{[]} - \text{I}) \times \text{II} = -$ **3** [] %

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%)

Saulės energijos indėlis $(\text{III} \times \text{[]} + \text{IV} \times \text{[]}) \times 0,45 \times (\text{[]} / 100) \times \text{[]} = +$ **4** [] %

(iš saulės energijos įrenginio duomenų lapo)

Kolektoriaus apertūros plotas (m²)

Talpa (in m³)

kolektoriaus efektyvumas (%)

Bako klasifikacija: A⁺ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

- vidutinio klimato sąlygomis: **5** 126 %

Komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas vidutinio klimato sąlygomis

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A⁺ ≥ 98 %, A⁺⁺ ≥ 125 %, A⁺⁺⁺ ≥ 150 %

A⁺⁺

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

- šaltesnio klimato sąlygomis: **5** 126 - V = 113 %

- šiltesnio klimato sąlygomis: **5** 126 + VI = 150 %

Buderus