

Buderus

Logasol

CKN2.0-s TSS

8718532954

Наскільки це стосується продукту, наступна інформація базується на вимогах Технічного Регламенту, затвердженого ПКМУ 07.10.2020 №646 (табл. I) та Наказу Мінрегіону від 19.04.2019 № 100 (табл. II).

Дані про товар	Символ	Одиниця виміру	8718532954
Таблиця I: Сонячне обладнання для використання з кімнатними та комбінованими обігрівачами			
Апертурна площа колектора	A_{sol}	m^2	1,94
Ефективність колектора	η_{col}	%	58
Таблиця II: Сонячне обладнання для використання з водонагрівачами			
Апертурна площа колектора	A_{sol}	m^2	1,94
Оптичний коефіцієнт корисної дії	η_b		0,761
Коефіцієнт лінійної теплопередачі	a_1	$W/(m^2 K)$	4,08
Квадратичний коефіцієнт теплової потужності	a_2	$W/(m^2 K^2)$	0,012
Коефіцієнт коригування кута падіння	IAM		0,94