

Logatherm

WPS 6K-1

8738204519

Ukoliko je primenljivo na proizvod, sledeće informacije se zasnivaju na zahtevima iz uredbi (EU) 811/2013 i (EU) 813/2013.

Podaci o proizvodu	Simbol	Jedinica	8738204519
Zadati profil opterecenja			L
Klasa energetske efikasnosti			A++
Klasa energetske efikasnosti (niskotemperaturna primena)			A++
Klasa energetske efikasnosti pripreme tople vode			A
Nominalna topotna snaga (prosecni klimatski uslovi)	Prated	kW	6
Nominalna topotna snaga (niskotemperaturna primena, prosecni klimatski uslovi)	Prated	kW	7
Godišnja potrošnja energije (prosecni klimatski uslovi)	Q _{HE}	kWh	3577
Godišnja potrošnja energije (primena niske temperature, prosecni klimatski uslovi)	Q _{HE}	kWh	3165
Godišnja potrošnja struje	AEC	kWh	1151
Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja (prosecni klimatski uslovi)	η _s	%	131
Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja (niskotemperaturna primena, prosecni klimatski uslovi)	η _s	%	175
Energetska efikasnost pripreme tople vode	η _{wh}	%	94
Nivo zvucne snage, unutra	L _{WA}	dB	51
Podaci o kapacitetu pogona van perioda najveće potrošnje			ne
Posebne mere predostrožnosti potrebne prilikom sastavljanja, instalacije ili održavanja (ukoliko je primenljivo): pogledati tehničku dokumentaciju priloženu proizvodu			
Nominalna topotna snaga (hladniji klimatski uslovi)	Prated	kW	6
Nominalna topotna snaga (niskotemperaturna primena, hladniji klimatski uslovi)	Prated	kW	7
Nominalna topotna snaga (toplji klimatski uslovi)	Prated	kW	6
Nominalna topotna snaga (niskotemperaturna primena, toplji klimatski uslovi)	Prated	kW	7
Godišnja potrošnja energije (hladniji klimatski uslovi)	Q _{HE}	kWh	4166
Godišnja potrošnja energije (primena niske temperature, hladniji klimatski uslovi)	Q _{HE}	kWh	3679
Godišnja potrošnja energije (toplji klimatski uslovi)	Q _{HE}	kWh	2308
Godišnja potrošnja energije (primena niske temperature, toplji klimatski uslovi)	Q _{HE}	kWh	2038
Godišnja potrošnja struje (hladniji klimatski uslovi)	AEC	kWh	1151
Godišnja potrošnja struje (toplji klimatski uslovi)	AEC	kWh	1151
Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja (hladniji klimatski uslovi)	η _s	%	134
Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja (niskotemperaturna primena, hladniji klimatski uslovi)	η _s	%	180
Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja (toplji klimatski uslovi)	η _s	%	131
Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja (niskotemperaturna primena, toplji klimatski uslovi)	η _s	%	176
Energetska efikasnost pripreme tople vode (hladniji klimatski uslovi)	η _{wh}	%	94
Energetska efikasnost pripreme tople vode (toplji klimatski uslovi)	η _{wh}	%	94
Spoljašnji nivo zvucne snage	L _{WA}	dB	-
Topotna pumpa vazuh/voda			ne
Topotna pumpa voda/voda			ne
Topotna pumpa slana voda/obicna voda			da
Niža temperaturna-topotna pumpa			ne
Opremljena sa uredajem za dodatno zagrevanje?			da
Kombinovani uredaj sa topotnom pumpom:			da
Dodatne informacije za integrisani regulator temperature			
Klasa regulatora temperature			III

Logatherm

WPS 6K-1

8738204519

Podaci o proizvodu	Simbol	Jedinica	8738204519
Doprinos regulatora temperature godišnjim dobom uslovljenoj energetskoj efikasnosti u zagrevanju prostorija		%	1,5
Snaga u režimu grejanja za parcijalno opterećenje pri sobnoj temperaturi 20 °C i spoljnoj temperaturi T_j			
T _j = - 7 °C (prosečni klimatski uslovi)	P _{dh}	kW	5,0
T _j = + 2 °C (prosečni klimatski uslovi)	P _{dh}	kW	5,0
T _j = + 7 °C (prosečni klimatski uslovi)	P _{dh}	kW	6,0
T _j = + 12 °C (prosečni klimatski uslovi)	P _{dh}	kW	6,0
T _j = bivalentna temperatura (prosečni klimatski uslovi)	P _{dh}	kW	5,0
T _j = vrednost radne granicne temperature	P _{dh}	kW	5,0
Za toplotne pumpe voda/vazduh: T _j = - 15 °C (kada je T _{OL} < - 20 °C)	P _{dh}	kW	-
Bivalentna temperatura (prosečni klimatski uslovi)	T _{biv}	°C	-6
Snaga pri ciklicnom grejnom režimu u intervalima (prosečni klimatski uslovi)	P _{cych}	kW	-
Faktor smanjenja (prosečni klimatski uslovi)	C _{dh}		1,0
Navedena vrednost za snagu ili grejanje za parcijalno opterećenje pri sobnoj temperaturi 20 °C i spoljnoj temperaturi T_j			
T _j = - 7 °C (prosečni klimatski uslovi)	COP _d		2,98
T _j = - 7 °C (prosečni klimatski uslovi)	PER _d	%	-
T _j = + 2 °C (prosečni klimatski uslovi)	PER _d	%	-
T _j = + 2 °C (prosečni klimatski uslovi)	COP _d		3,46
T _j = + 7 °C (prosečni klimatski uslovi)	COP _d		3,82
T _j = + 7 °C (prosečni klimatski uslovi)	PER _d	%	-
T _j = + 12 °C (prosečni klimatski uslovi)	COP _d		4,23
T _j = + 12 °C (prosečni klimatski uslovi)	PER _d	%	-
T _j = bivalentna temperatura (prosečni klimatski uslovi)	COP _d		3,03
T _j = bivalentna temperatura	PER _d	%	-
T _j = vrednost radne granicne temperature	COP _d		2,81
T _j = vrednost radne granicne temperature	PER _d	%	-
Za toplotne pumpe voda/vazduh: T _j = - 15 °C (kada je T _{OL} < - 20 °C)	COP _d		-
Za toplotne pumpe voda/vazduh: T _j = - 15 °C (kada je T _{OL} < - 20 °C)	PER _d	%	-
Za topotne pumpe voda/vazduh: radna granicna vrednost temperature	T _{OL}	°C	-
Snaga pri ciklicnom režimu u intervalima (prosečni klimatski uslovi)	COP _{cyc}		-
Snaga pri ciklicnom režimu u intervalima	PER _{cyc}	%	-
Granicna vrednost radne temperature grejne vode	WT _{OL}	°C	62
Potrošnja struje u režimima rada drugačijim od aktuelnog radnog stanja			
Isključeno stanje	P _{OFF}	kW	0,000
Regulator temperature isključen	P _{TO}	kW	0,000
U režimu pripravnosti	P _{SB}	kW	0,000
Radno stanje sa grejanjem kucišta radilice	P _{CK}	kW	0,000
Dodatni grejni uređaj			
Toplotna nominalna snaga dogrevaca	P _{sup}	kW	0,8
Vrsta dovoda energije			Električni
Ostali podaci			
Upravljanje snagom			fiksno
Emisija azotnih oksida (samo za gas ili ulje)	NO _x	mg/kWh	-
Za topotne pumpe voda/vazduh: nominalna propusnost vazduha, spolja		m ³ /h	-
Za topl. pumpe solarna tecnost/voda: nomin. propusnost solarne tecnosti, izmenjivac toplotne spolja		m ³ /h	1

Buderus

Logatherm

WPS 6K-1

8738204519

Podaci o proizvodu	Simbol	Jedinica	8738204519
Dodatne informacije za kombinovane uređaje sa topotnom pumpom			
Dnevna potrošnja struje (drugi profili opterecenja, prosečni klimatski uslovi)	Q_{elec}	kWh	5,230
Dnevna potrošnja goriva	Q_{fuel}	kWh	-

Daljnje važne informacije za ugradnju i održavanje, kao i recikliranje i/ili odlaganje opisane su u uputstvima za instalaciju i rad. Pročitajte i poštujte uputstva za instalaciju i upotrebu.

Logatherm

WPS 6K-1

8738204519

Sistemski podaci: Ukoliko je primenljivo na proizvod, sledeće informacije se zasnivaju na zahtevima iz uredbe (EU) 811/2013.

U ovom tehničkom listu navedena energetska efikasnost za skup proizvoda možda odstupa od energetske efikasnosti posle njegove ugradnje u zgradu jer na njega utiču i drugi faktori kao što su gubitak toplice u distributivnom sistemu i dimenzionisanje proizvoda u odnosu na veličinu i karakteristike zgrade.

Informacije za izračunavanje energetske efikasnosti sobnog grejanja

I	Vrednost energetske efikasnosti sobnog grejanja primarnog grejnog uređaja	131	%
II	Faktor za ponderisanje toplotne snage primarnih i dodatnih grejnih uređaja kompozitnog sistema	0,00	-
III	Vrednost matematičkog iskaza 294/(11 · Prated)	4,00	-
IV	Vrednost matematičkog iskaza 115/(11 · Prated)	1,74	-
V	Razlika između godišnjim dobom uslovljene energetske efikasnosti sobnog grejanja za prosečne i hladnije klimatske uslove	-3	%
VI	Razlika između godišnjim dobom uslovljene energetske efikasnosti sobnog grejanja za toplice i prosečne klimatske uslove	0	%

Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja topotne pumpe

$$I = \boxed{1} \quad 131 \quad \%$$

Regulator temperature (iz tehničkog lista regulatora temperature)

$$+ \boxed{2} \quad 1,5 \quad \%$$

Klasa: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Dodatni grejni kotao (iz tehničkog lista grejnog kotla)

$$(\boxed{-} - I) \times II = - \boxed{3} \quad - \quad \%$$

Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja (u %)

Solarni doprinos $(III \times \boxed{-} + IV \times \boxed{0,185}) \times 0,45 \times (\boxed{-} / 100) \times \boxed{0,81} = + \boxed{4} \quad - \quad \%$

(iz tehničkog lista solarnog sistema)

Veličina kolektora (u m²)

Zapremina rezervoara (u m³)

Stepen efikasnosti kolektora (u %)

Klasifikacija rezervoara: A⁺ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja kompozitnog sistema

- za prosečne klimatske uslove:

$$\boxed{5} \quad 133 \quad \%$$

Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja kompozitnog sistema za prosečne klimatske uslove

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A⁺ ≥ 98 %, A⁺⁺ ≥ 125 %, A⁺⁺⁺ ≥ 150 %

A⁺⁺

Energetska efikasnost u zagrevanju prostorija na godišnjem nivou

- za hladnije klimatske uslove:

$$\boxed{5} \quad 133 \quad - V = \boxed{136} \quad \%$$

- za toplice klimatske uslove:

$$\boxed{5} \quad 133 \quad + VI = \boxed{133} \quad \%$$

Logatherm

WPS 6K-1

8738204519

Informacije za izračunavanje energetske efikasnosti pripreme tople vode

I	Vrednost energetske efikasnosti pripreme tople vode kombinovanog uređaja u procentima	94	%
II	Vrednost matematičkog izraza $(220 \cdot Q_{ref}) / Q_{nonsol}$	-	-
III	Vrednost matematičkog izraza $(Q_{aux} \cdot 2,5) / (220 \cdot Q_{ref})$	-	-

Energetska efikasnost pripreme tople vode kombinovanog uređaj

$$I = 1 \boxed{94} \%$$

Zadati profil opterećenja

L

Solarni doprinos (Iz tehničkog lista solarnog sistema) $(1,1 \times I - 10\%) \times II - III - I$ = + $\boxed{2} \boxed{-}$ %

Energetska efikasnost pripreme tople vode kompozitnog sistema za prosečne klimatske uslove $\boxed{3} \boxed{94}$ %

Klasa energetske efikasnosti pripreme tople vode kompozitnog sistema za prosečne klimatske uslove

A 

Profil opterećenja M: $G < 27\%, F \geq 27\%, E \geq 30\%, D \geq 33\%, C \geq 36\%, B \geq 39\%, A \geq 65\%, A^+ \geq 100\%, A^{++} \geq 130\%, A^{+++} \geq 163\%$

Profil opterećenja L: $G < 27\%, F \geq 27\%, E \geq 30\%, D \geq 34\%, C \geq 37\%, B \geq 50\%, A \geq 75\%, A^+ \geq 115\%, A^{++} \geq 150\%, A^{+++} \geq 188\%$

Profil opterećenja XL: $G < 27\%, F \geq 27\%, E \geq 30\%, D \geq 35\%, C \geq 38\%, B \geq 55\%, A \geq 80\%, A^+ \geq 123\%, A^{++} \geq 160\%, A^{+++} \geq 200\%$

Profil opterećenja XXL: $G < 28\%, F \geq 28\%, E \geq 32\%, D \geq 36\%, C \geq 40\%, B \geq 60\%, A \geq 85\%, A^+ \geq 131\%, A^{++} \geq 170\%, A^{+++} \geq 213\%$

Energetska efikasnost pripreme tople vode

- za hladnije klimatske uslove:

$$\boxed{3} \boxed{94} - 0,2 \times \boxed{2} \boxed{-} = \boxed{94} \%$$

- za toplije klimatske uslove:

$$\boxed{3} \boxed{94} + 0,4 \times \boxed{2} \boxed{-} = \boxed{94} \%$$