

Climate 5000 M

CL5000M 79/3 E

7733701935

Наскільки це стосується продукту, наступна інформація базується на вимогах Технічних Регламентів ПКМУ від 14.08.2019 № 739 та ПКМУ від 24.05.2017 № 360.

Дані про товар	Символ	Одиниця виміру	7733701935
Ідентифікатор моделі внутрішнього блоку кондиціонера			7733701564 (3x)
Ідентифікатор моделі зовнішнього блоку кондиціонера			7733701935
Рівень звукової потужності всередині, в режимі охолодження	L _{WA}	dB	54
Рівень звукової потужності зовні, в режимі охолодження	L _{WA}	dB	68
Рівень звукової потужності всередині, в режимі опалення	L _{WA}	dB	54
Рівень звукової потужності зовні, в режимі опалення	L _{WA}	dB	68
Тип холодоагенту			R32
Витік холодоагенту сприяє зміні клімату. Холодоагенти з меншим потенціалом глобального потепління менше сприяють глобальному потеплінню, якщо вони просочуються, ніж ті, що мають більший потенціал глобального потепління. Цей пристрій містить холодоагенти з потенціалом глобального потепління 675 kgCO ₂ eq. Таким чином, витік 1 кг цього холодоагенту мав би у 675 разів більше впливу на глобальне потепління ніж 1 кг CO ₂ , із перерахунку на сто років. Не працюйте та не розбирайте пристрій самостійно на холодильному контурі - завжди викликайте спеціалізоване обслуговуюче підприємство».			
Робочий показник в режимі охолодження	SEER		6,6
Класу ефективності для режиму охолодження			A++
Витрата енергії 419 кВт/год-рік, виходячи з результатів стандартного випробування. Фактичне споживання залежить від використання та розташування пристрою.			
Проектне навантаження P _{designc}	P _{designc}	kW	7,9
SCOP / A середній клімат	SCOP/A		4,1
Клас ефективності для режиму опалення, середній клімат			A+
Витрата енергії 2110 кВт/год-рік, виходячи з результатів стандартного випробування. Фактичне споживання залежить від використання та розташування пристрою.			
Опалювальний період середній			Так
Опалювальний сезон тепліший			Ні
Опалювальний сезон холодніший			Ні
Проектне навантаження середнього клімату	P _{designh}	kW	6,1
Зазначені показники роботи при довідкових умовах проектування		kW	5,3
Замісна потужність опалення за умовами проекту		kW	0,6
Охолодження			Так
Опалення			Так
Опалювальний період середній			Так
Зазначена потужність в режимі охолодження при кімнатній температурі повітря 27 (19) °C та температурі зовнішнього повітря 35 °C	P _{dc}	kW	8,0
Зазначена потужність в режимі охолодження при кімнатній температурі повітря 27 (19) °C та зовнішній температурі повітря 30 °C	P _{dc}	kW	5,8
Зазначена потужність у режимі охолодження при кімнатній температурі повітря 27 (19) °C та температурі зовнішнього повітря 25 °C	P _{dc}	kW	3,8
Зазначена потужність у режимі охолодження при кімнатній температурі повітря 27 (19) °C та температурі зовнішнього повітря 20 °C	P _{dc}	kW	2,2
Зазначений коефіцієнт продуктивності при кімнатній температурі повітря 27 (19) °C і температурі зовнішнього повітря 35 °C	EERd		3,1
Зазначений коефіцієнт продуктивності при кімнатній температурі повітря 27 (19) °C і зовнішній температурі повітря 30 °C	EERd		4,7
Зазначений коефіцієнт продуктивності при кімнатній температурі повітря 27 (19) °C і зовнішній температурі повітря 25 °C	EERd		7,9
Зазначений коефіцієнт продуктивності при кімнатній температурі повітря 27 (19) °C і температурі зовнішнього повітря 20 °C	EERd		13,6

Дані на момент друку. Актуальна версія доступна в Інтернеті

Climate 5000 M

CL5000M 79/3 E

7733701935

Дані про товар	Символ	Одиниця виміру	7733701935
Зазначена потужність у режимі опалення (середній опалювальний період) при кімнатній температурі повітря 20 °C та температурі зовнішнього повітря -7 °C	P _{dh}	kW	5,5
Зазначена потужність у режимі опалення (середній опалювальний період) при кімнатній температурі повітря 20 °C та температурі зовнішнього повітря 2 °C	P _{dh}	kW	3,2
Зазначена потужність у режимі опалення (середній період опалення) при кімнатній температурі повітря 20 °C та температурі зовнішнього повітря 7 °C	P _{dh}	kW	2,2
Зазначена потужність у режимі опалення (середній опалювальний період) при кімнатній температурі повітря 20 °C та температурі зовнішнього повітря 12 °C	P _{dh}	kW	2,3
Зазначена потужність у режимі опалення (середній опалювальний період) при кімнатній температурі повітря 20 °C та температурі бівалентності	P _{dh}	kW	5,5
Зазначена потужність у режимі опалення (середній опалювальний період) при кімнатній температурі повітря 20 °C та граничне значення робочої температури	P _{dh}	kW	5,3
Зазначений коефіцієнт продуктивності (середній опалювальний період) при кімнатній температурі повітря 20 °C та температурі зовнішнього повітря -7 °C	COP _d		3,1
Зазначений коефіцієнт продуктивності (середній опалювальний період) при температурі повітря в приміщенні 20 °C і температурі зовнішнього повітря 2 °C	COP _d		4,7
Зазначений коефіцієнт продуктивності (середній опалювальний період) при кімнатній температурі повітря 20 °C та температурі зовнішнього повітря 7 °C	COP _d		7,9
Зазначений коефіцієнт продуктивності (середній опалювальний період) при кімнатній температурі повітря 20 °C та температурі зовнішнього повітря 12 °C	COP _d		13,6
Зазначений коефіцієнт продуктивності (середній опалювальний період) при кімнатній температурі повітря 20 °C і температурі бівалентності	COP _d		3,2
Зазначений коефіцієнт продуктивності (середній опалювальний період) при кімнатній температурі повітря 20 °C та граничне значення робочої температури	COP _d		2,9
Температура бівалентності режиму опалення - середня	T _{biv}	°C	-7
Межа робочої температури режиму опалення - середня	T _{ol}	°C	-15
Потужність при циклічному режимі охолодження	P _{сycc}	kW	-
Потужність при циклічному режимі опалення	P _{сyч}	kW	-
Коефіцієнт зниження для режиму охолодження	C _{dc}		0,3
Коефіцієнт продуктивності при циклічному режимі охолодження	EER _{сyс}		-
Коефіцієнт продуктивності при циклічному режимі опалення	COP _{сyс}		-
Коефіцієнт зниження для режиму опалення	C _{dh}		0,3
Інший робочий стан, крім активного режиму: вимкнений стан	P _{OFF}	kW	0,0
Інший робочий стан, крім активного режиму: стан очікування	P _{SB}	kW	0,0
Інший робочий стан, крім активного режиму: регулятор температури вимкнено	P _{TO}	kW	0,0
Інший робочий стан, крім активного режиму: підігрівач картеру	P _{CK}	kW	-
Контроль потужності: фіксований			Hi
Контроль потужності: ступенчастий			Hi
Контроль потужності: з модуляцією			Так
Номинальний потік повітря (всередині)		m ³ /h	-
Номинальний потік повітря (ззовні)		m ³ /h	3000