

Vent 5000 C

V5001C 450 E

7738113930

Jeį taikoma gaminiui, tai ųemiau esantys duomenys yra pateikti remiantis Direktyvų (ES) 1253/2014 ir (EU) 1254/2014 reikalavimais.

Gaminio parametrai	Simbolis	Vienetas	7738113930
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) esant vidutinėms klimato sąlygoms		kWh/(m ² a)	-41,3
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) esant ųaltoms klimato sąlygoms		kWh/(m ² a)	-78,4
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) esant ųiltoms klimato sąlygoms		kWh/(m ² a)	-17,4
Energijos vartojimo efektyvumo klasė esant vidutinėms klimato sąlygoms			A
Energijos vartojimo efektyvumo klasė esant ųaltoms klimato sąlygoms			A+
Energijos vartojimo efektyvumo klasė esant ųiltoms klimato sąlygoms			E
Dvikryptis vėdinimo įrenginys			taip
Ventiliatoriaus pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pvara		
ųilumos atgavimo sistemos tipas	Rekuperacinė		
ųilumos atgavimo ųiluminis naudingumas	η_t	%	78
Didžiausias srautas	V	m ³ /h	450
Elektrinė jėgimo galia, esant didžiausiam srautui		W	143
Garso galios lygis	L _{WA}	dB	50
Atskaitos srautas	V _{ref}	m ³ /s	0,088
Atskaitos slėgio skirtumas	Δp_{ref}	Pa	50
Savitoji jėgimo galia		W/(m ³ /h)	0,20
Valdiklio faktorius			0,65
Vėdinimo valdymas	Vietinis paklausos valdiklis		
Maksimalus vidinio nuotėkio lygis		%	0,7
Maksimalus išorinio nuotėkio lygis		%	0,4
Perdavimo greitis		%	-
Dvikrypčių vėdinimo įrenginių be ortakų oro maišymosi lygis		%	-
Filtro optinio įspėjamojo pranešimo padėtis	Įrenginys ir nuotolinis valdymas		
Filtro optinio įspėjamojo pranešimo aprašymas	ųr. su gaminiu pateiktą techninę dokumentaciją. La sostituzione regolare del filtro è importante per garantire le prestazioni e l'efficienza energetica dell'impianto.		
Išankstinio montavimo/išardymo instrukcijų interneto adresas	www.bosch-thermotechnology.com		
Oro srauto jautrumas slėgio pokyčiams esant -20 Pa		%	-
Oro srauto jautrumas slėgio pokyčiams esant +20 Pa		%	-
Nelaidumas orui iš vidaus arba iš išorės		m ³ /h	-
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis 100 m ² grindų ploto		kWh	151
Metinis sutaupytos ųildymo energijos kiekis esant vidutinėms klimato sąlygoms 100 m ²		kWh	4441
Metinis sutaupytos ųildymo energijos kiekis esant ųiltoms klimato sąlygoms 100 m ²		kWh	2008
Metinis sutaupytos ųildymo energijos kiekis esant ųaltoms klimato sąlygoms 100 m ²		kWh	8687
Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys			taip