

Vent 4000 CC

V4000CC 100 BE

7738114111

Jsou-li u výrobku použitelné, jsou následující údaje založeny na požadavcích Nařízení (EU) 1253/2014 a (EU) 1254/2014.

Údaje o výrobku	Symbol	Jednotka	7738114111
Specifická spotřeba energie (SSE) při průměrném klimatu		kWh/(m ² a)	-33,2
Specifická spotřeba energie (SSE) při studeném klimatu		kWh/(m ² a)	-67,7
Specifická spotřeba energie (SSE) při teplém klimatu		kWh/(m ² a)	-10,7
Energetická třída při průměrném klimatu			B
Energetická třída při studeném klimatu			A+
Energetická třída při teplém klimatu			E
Dvousměrný ventilátor			ano
Typ pohonu ventilátoru	Regulace otáček		
Typ systému zpětného získávání tepla	Rekuperační		
Stupeň zpětného získání tepla	η_t	%	73
Maximální průtok vzduchu	V	m ³ /h	135
Elektrický vstupní výkon při maximálním průtoku vzduchu		W	65
Hladina akustického tlaku	L _{WA}	dB	46
Referenční průtok vzduchu	V _{ref}	m ³ /s	0,026
Referenční tlakový rozdíl	Δp_{ref}	Pa	50
Specifický vstupní výkon		W/(m ³ /h)	0,36
Řídicí faktor			0,85
Řízení větrání	Centrální řízení podle potřeby		
Maximální podíl vnitřního úniku vzduchu		%	0,9
Maximální podíl vnějšího úniku vzduchu		%	0,8
Míra přenesení		%	-
Směšovací poměr dvousměrných ventilátorů bez hrdla pro připojení kanálu		%	-
Poloha vizuálního upozornění na výměnu filtru	Zařízení a dálkové ovládání		
Popis vizuálního upozornění na výměnu filtru	Viz technická dokumentace. Pravidelná výměna filtru je důležitá pro zachování výkonu a energetickou účinnost.		
Internetová adresa návodu na předběžnou montáž/demontáž	www.bosch-thermotechnology.com		
Citlivost proudu vzduchu na kolísání tlaku při -20 Pa		%	-
Citlivost proudu vzduchu na kolísání tlaku při +20 Pa		%	-
Vzduchotěsnost mezi vnitřní a vnější částí		m ³ /h	-
Roční spotřeba proudu na 100 m ² základní plochy		kWh	371
Roční úspora topné energie při průměrném klimatu na 100 m ²		kWh	4175
Roční úspora topné energie při teplém klimatu ha 100 m ²		kWh	1888
Roční úspora topné energie při studeném klimatu ha 100 m ²		kWh	8167
Ventilátor pro obytné prostory			ano